

PROVA ...DPSHI

Strumento utilizzato... DPSH TG 63-200 PAGANI
Prova eseguita in data 08/10/2012
Profondità prova 1,40 mt
Falda non rilevata

Tipo elaborazione Nr. Colpi: Medio

Profondità (m)	Nr. Colpi	Calcolo coeff. riduzione sonda Chi	Res. dinamica ridotta (Kg/cm ²)	Res. dinamica (Kg/cm ²)	Pres. ammissibile con riduzione Herminier - Olandesi (Kg/cm ²)	Pres. ammissibile Herminier - Olandesi (Kg/cm ²)
0,20	4	0,855	35,08	41,04	1,75	2,05
0,40	4	0,851	34,92	41,04	1,75	2,05
0,60	11	0,847	95,60	112,87	4,78	5,64
0,80	24	0,743	183,06	246,27	9,15	12,31
1,00	42	0,640	248,19	387,94	12,41	19,40
1,20	27	0,736	183,62	249,39	9,18	12,47
1,40	50	0,633	292,28	461,83	14,61	23,09