

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA  
TABELLE VALORI DI RESISTENZA

n° 1

- indagine : Costruzione tettoia  
- cantiere : S. Cirillo  
- località : Pomarance (PI)  
- note :

- data : 10/06/2005  
- quota inizio : p.c.  
- prof. falda : Falda non rilevata  
- pagina : 1

Prof.(m)	N(colpi p)	Rpd(kg/cm <sup>2</sup> )	N(colpi r)	asta	Prof.(m)	N(colpi p)	Rpd(kg/cm <sup>2</sup> )	N(colpi r)	asta
0,00 - 0,10	11	61,1	---	1	1,50 - 1,60	21	108,6	---	2
0,10 - 0,20	15	83,3	---	1	1,60 - 1,70	20	103,4	---	2
0,20 - 0,30	20	111,1	---	1	1,70 - 1,80	19	98,3	---	2
0,30 - 0,40	15	83,3	---	1	1,80 - 1,90	18	93,1	---	2
0,40 - 0,50	13	72,2	---	1	1,90 - 2,00	23	119,0	---	2
0,50 - 0,60	12	66,7	---	1	2,00 - 2,10	21	101,6	---	3
0,60 - 0,70	13	72,2	---	1	2,10 - 2,20	20	96,8	---	3
0,70 - 0,80	14	77,8	---	1	2,20 - 2,30	17	82,3	---	3
0,80 - 0,90	16	88,9	---	1	2,30 - 2,40	20	96,8	---	3
0,90 - 1,00	14	77,8	---	1	2,40 - 2,50	21	101,6	---	3
1,00 - 1,10	17	87,9	---	2	2,50 - 2,60	22	106,5	---	3
1,10 - 1,20	19	98,3	---	2	2,60 - 2,70	25	121,0	---	3
1,20 - 1,30	24	124,1	---	2	2,70 - 2,80	23	111,3	---	3
1,30 - 1,40	22	113,8	---	2	2,80 - 2,90	21	101,6	---	3
1,40 - 1,50	22	113,8	---	2	2,90 - 3,00	23	111,3	---	3

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA  
DIAGRAMMA NUMERO COLPI PUNTA - Rpd

n° 1

Scala 1: 50

- indagine : Costruzione tettoia  
- cantiere : S. Cirillo  
- località : Pomarance (PI)

- data : 10/06/2005  
- quota inizio : p.c.  
- prof. falda : Falda non rilevata

