

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA TABELLE VALORI DI RESISTENZA

n° 4

- indagine : Realizzazione strada
- cantiere : Arbiaia
- località : Pomarance (PI)
- note : Prova conclusa con rifiuto strumentale

- data : 01/07/2008
- quota inizio : p.c.
- prof. falda : Falda non rilevata
- pagina : 1

Prof.(m)	N(colpi p)	Rpd(kg/cm ²)	N(colpi r)	asta	Prof.(m)	N(colpi p)	Rpd(kg/cm ²)	N(colpi r)	asta
0,00 - 0,10	2	11,3	----	1	1,40 - 1,50	15	79,4	----	2
0,10 - 0,20	2	11,3	----	1	1,50 - 1,60	15	79,4	----	2
0,20 - 0,30	2	11,3	----	1	1,60 - 1,70	18	95,3	----	2
0,30 - 0,40	1	5,6	----	1	1,70 - 1,80	19	100,6	----	2
0,40 - 0,50	2	11,3	----	1	1,80 - 1,90	26	137,6	----	2
0,50 - 0,60	2	11,3	----	1	1,90 - 2,00	28	148,2	----	2
0,60 - 0,70	3	16,9	----	1	2,00 - 2,10	27	135,0	----	3
0,70 - 0,80	2	11,3	----	1	2,10 - 2,20	30	150,0	----	3
0,80 - 0,90	3	16,9	----	1	2,20 - 2,30	32	160,0	----	3
0,90 - 1,00	5	28,1	----	1	2,30 - 2,40	30	150,0	----	3
1,00 - 1,10	7	37,1	----	2	2,40 - 2,50	33	165,0	----	3
1,10 - 1,20	7	37,1	----	2	2,50 - 2,60	33	165,0	----	3
1,20 - 1,30	5	26,5	----	2	2,60 - 2,70	100	500,0	----	3
1,30 - 1,40	10	52,9	----	2					